

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код 11.10.2021 № КНМ 55210061000201207099



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

644099, г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел. (3812) 44-92-46;

электронная почта: [info@55.mchs.gov.ru](mailto:info@55.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности

и профилактической работы по Советскому административному округу г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644029, г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 37, тел. (3812) 67-34-21,

электронная почта: [tond\\_sao@55.mchs.gov.ru](mailto:tond_sao@55.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 458/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска  
«Центр развития ребенка детский сад № 394»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 458 от 11.10.2021 в период с «15» октября 2021 г. по «22» октября 2021 г. государственным инспектором Советского административного округа г. Омска по пожарному надзору Шарыповой Юлией

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Александровной

органа государственного пожарного надзора)

проведена: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий Сердюкова Ольга Павловна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<i>Помещения детского сада не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (фактически имеется система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа, число мест 312 человек)</i>	<i>ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7 табл. 2 позиция 1 СП 3.13130.2009</i>	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке

*Заведующий Сердюкова О.П.*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

*Сердюкова*  
(подпись)

Государственный инспектор Советского  
административного округа г. Омска  
по пожарному надзору  
Шарыпова Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),  
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного  
надзора)

*Шарыпова*  
(подпись)